

Brukerråd Klargester minirensesanlegg

Ditt Klargester BioDisc® avløpsrensesanlegg er designet og dimensjonert for å motta husholdningskloakk med normal mengde og sammensetning. Avvik fra dette kan medføre at rensesanlegget ikke fungerer optimalt og gi dårlige rensesverdier.

Rensesanlegget benytter naturlig biologisk rensning ved hjelp av "snille" bakterier som lever av næringsstoffer i avløpsvannet. For at anlegget skal fungere optimalt, er det noen punkter man skal ta hensyn til i den daglige husholdning.

Alt desinfiserende eller bakteriedrepende som havner i avløpet vil ha negativ effekt på rensesanleggets funksjon og kan føre til lukt fra anlegget.

Hell ikke konsentrerte desinfeksjons- eller blekemidler i avløpet.

WC-blokk i toalettskålen:

WC-blokker kan være desinfiserende (bakteriedrepende) og kan hemme biologisk vekst i rensesanlegget. Bruk av WC blokker anbefales derfor ikke.

Følgende må IKKE helles i avløpet:

- Større mengder olje, fett eller frityrolje fra matlaging.
- Motorolje, fett, frostvæske, bremsevæske etc.
- Høye konsentrasjoner/store mengder av klor, industrielle desinfiserende vaskemidler osv.
- Ugress- og insektmidler, soppdrepende midler eller andre kjemikalier som benyttes i hagen.
- Maling, tynnere, white-spirit, terpentin osv.
- Medisiner og antibiotika.
- Kjemikalier for fremkalling av fotografier.
- Store boblebad / Jacuzzi tilsatt desinfeksjonsmidler

Husk at toalettet ikke er en søppeldunk.

Kutips, sanitærbind, tamponger, tørkepapir, plastemballasje og gummiartikler kan forårsake gjentetting av rør og gjennomføringer i BioDisc® rensesanlegget. Dette skal kastes som søppel og ikke i toalettet.

Vann fra tak, overflatevann eller drensvann må ikke ledes til rensesanlegget.